Numer zapytania	Z4/776/1
Tytuł zapytania	Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z projektem
Kupiec prowadzący:	Jurek, Maja
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Jurek, Maja
Data złożenia:	2025-08-11 16:46:49
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-08-11 17:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-08-21 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-08-20 15:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Dzień dobry,

Poszukujemy Kontrahenta, który wykona instalację elektryczną zasilającą pompę do płynu do odladzania na terenie Portu Lotniczego Ławica.

Płyn do odladzania zmagazynowany jest w zbiornikach ISO Tank. Pompa do zbiorników zasilana silnikiem o mocy 3kW.

Obciążenie pompy:

3kVa / 6 A na fazę

bezpiecznik - 16

Prace obejmują:

- wykonanie pomiarów oraz projektu wraz z opisem instalacji

- dostawienie nowej szafki i podłączenie do istniejącej rozdzielnicy (zdjęcia istniejącej rozdzielnicy, do której należy się podłączyć - w załączniku), nowa instalacja musi być oblicznikowana - pomiar bezpośredni,

- poprowadzenie kabla zasilającego pod gruntem (częściowo płyty betonowe),

- posadowienie skrzynki wyposażonej w dwa gniazda zasilające do dwóch pomp

- wyłącznik serwisowy na szafce

- uziemienie obu szafek.

Szkic trasy kablowej w załączonej mapce.

Chętnie poznam Państwa ofertę oraz możliwości, dodam, że zależy nam na szybkim terminie realizacji.

W razie dodatkowych pytań lub konieczności dosłania dokumentów- proszę o kontakt poprzez platformę lub na maja.jurek@welcome-as.pl. Oczywiście możliwa jest wizja lokalna.

Numer telefonu: 573-928--516.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	rozdzielnia 1.jpg
2.	odległośc rozdzielni.jpg
3.	rozdzielnia 2.jpg
4.	tabliczka silnika.jpg
5.	TRASA KABLOWA.JPG

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	instalacja elektryczna		1	usługa	części do rozdzielnic, szaf i złączy kablowych

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: minimum 14dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie